



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРОКУРАТУРА
КЕЗСКОГО РАЙОНА

КЕЗ ЁРОСЫСЬ ПРОКУРАТУРА

ул. Лесовозная, 33, пос. Кез, 427580

Директору АУ СО УР
«Комплексный центр социального
обслуживания населения Кезского района»

Сафиной Т.Ю.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

24.06.2019 № 38-2019

Об устранении нарушений
федерального законодательства

Прокуратурой Кезского района Удмуртской Республики с привлечением специалиста ОНД Балезинского, Дебесского и Кезского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по УР проверено соблюдение требований федерального законодательства в специальном доме для одиноких престарелых граждан в автономном учреждении социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Кезского района».

Согласно статье 9 Федерального закона от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» получатели социальных услуг имеют право на обеспечение условий пребывания в организациях социального обслуживания, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, а также на надлежащий уход.

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» поставщики социальных услуг обязаны осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.

Таким образом, руководители организаций любой организационно-правовой формы обязаны соблюдать требования противопожарного законодательства для предотвращения массовой гибели людей и повреждения имущества.

Однако, в ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения:

- В нарушении п. 17 Правил Противопожарного Режима в Российской Федерации утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», (далее Правила № 390) на территории Специального дома для одиноких и престарелых граждан АУ СО УР «КЦСОН Кезского района» не произведен покос травы, которые могут повлечь возникновению очагов возгорания.



- В нарушении п. 20 Правила № 390 не обеспечено наличие на дверях помещения электрощитовой обозначения ее категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- В нарушении пп. «б» п. 36 Правила № 390 при эксплуатации эвакуационного выхода допускается размещение горючих материалов (ковров) в тамбуре основного входа в здание.

- В нарушении пп. «г» п. 36 Правила № 390 при эксплуатации эвакуационного выхода допускается фиксирование самозакрывающейся двери тамбура основного входа в здание в открытом положении (доводчик снят).

- В нарушении п. 70 Правила № 390 огнетушитель №1, расположенный на пожарном посту, не исправен (показания манометра давления в красной зоне).

Таким образом, бездействие заведующей специальным домом для одиноких престарелых граждан АУ СО УР «Комплексный центр социального обслуживания населения Кезского района», связанное с непринятием мер по соблюдению требований, пожарной безопасности, нарушает права граждан, проживающих в специальном доме для одиноких престарелых граждан и работников данной организации, на безопасность жизнедеятельности, может повлечь массовое причинение вреда жизни и здоровью граждан, ущерб имуществу.

Причинами и условиями, способствовавшими нарушению закона, является ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей заведующей специальным домом для одиноких престарелых граждан АУ СО УР «Комплексный центр социального обслуживания населения Кезского района» Никитиной В.Г.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, принять меры к устранению выявленных нарушений закона, причин и условий им способствующих. Устранить выявленные нарушения пожарной безопасности.


2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных в нарушениях закона должностных лиц.

3. О дате, времени и месте рассмотрения настоящего представления уведомить прокурора района.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления сообщить в прокуратуру района в письменной форме в месячный срок со дня получения настоящего представления.

Прокурор района

старший советник юстиции



Д.А. Морозов

А.В. Главатских, тел. 3-12-04