



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРОКУРАТУРА  
КЕЗСКОГО РАЙОНА

КВЗ ЁРОСЫСЬ ПРОКУРАТУРА

ул. Ленина, 50, пос. Кез, 427580

Директору КЦСОН Кезского района

Сафиной Т.Ю.

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

29.01.2021 № 79-2021

### Об устранении нарушений закона

Прокуратурой Кезского района Удмуртской Республики проверено исполнение требований законодательства о социальной защите инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Автономном учреждении социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Кезского района» (далее по тексту – КЦСОН Кезского района), которое осуществляет свою деятельность по адресу: Удмуртская Республика, Кезский район, п. Кез, ул. Осипенко, д. 2А, по результатам которой установлено следующее.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ от 20.01.2021, основным видом деятельности КЦСОН Кезского района является согласно ОКВЭД 88.10 – предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам.

В силу п. 17 Устава КЦСОН Кезского района (с изм. от 25.01.2021), предметом деятельности Учреждения является предоставление социальных услуг, в том числе в полустационарной форме, инвалидам, сохранившим способность или возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности, детям-инвалидам, нуждающимся в социальной реабилитации, постоянном постороннем уходе.

На основании постановления от 11.12.2017 № 1505 и договора безвозмездного пользования имуществом МО «Кезский район» №164 «б» от 11.12.2017, дополнительного соглашения к договору от 08.06.2020, (далее – договор) Администрацией МО «Кезский район» КЦСОН Кезского района переданы в безвозмездное пользование нежилые помещения – кабинеты на 1 и 2 этажах общей площадью 240,7 кв.м, а также места общего пользования площадью 84,2 кв.м, расположенные по адресу: Удмуртская Республика, Кезский район, п. Кез, ул. Осипенко, д. 2А.

Доступ маломобильных групп населения (инвалидов-колясочников, слабовидящих и т.д.) в здание и помещения КЦСОН Кезского района на сегодняшний день является условно-доступным.

Частью 1 ст. 7 Конституции Российской Федерации предусмотрено, что Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена

на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

В силу ст. 2 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее ФЗ «О социальной защите») социальная защита инвалидов – система гарантированных государством экономических, правовых мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.

В соответствии с ч. 1 ст. 15 ФЗ «О социальной защите» обязанность по обеспечению инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) условий для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам; возможности самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски, возложена в том числе, на организации независимо от их организационно-правовых форм.

В силу положений ФЗ «О социальной защите» КЦСОН Кезского района как организация, предоставляющая социальные услуги инвалидам, обязана создавать условия инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам, где осуществляет деятельность, как часть социальной инфраструктуры.

Вытекающая из норм федерального законодательства публичная обязанность по обеспечению доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения возлагается, в частности, на собственников зданий и сооружений, а также лиц, их использующих в своей деятельности.

Необходимость установления такого требования также вытекает из ст.ст. 2, 24, 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации и требований ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», согласно которому жилые здания, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктур должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы обеспечивалась их доступность для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения.

Статьей 3 ФЗ «О социальной защите» предусмотрено, что законодательство Российской Федерации о социальной защите инвалидов состоит из соответствующих положений Конституции Российской Федерации, настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.

Конкретные параметры доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения указаны в строительных нормах и правилах.

В соответствии с п. 6.1.7 «СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденных Приказом Минстроя России от 14.11.2016 № 798/пр (далее – СП 59.13330.2016) входные двери, доступные для входа инвалидов и маломобильных групп населения (далее по тексту – МГН), следует проектировать автоматическими, ручными или механическими. Они должны быть хорошо опознаваемыми и иметь знак, указывающий на доступность здания.

Однако в нарушение указанных требований СП 59.13330.2016 входная дверь в здание КЦСОН Кезского района не опознаваема, не имеет знака, указывающего на доступность здания для МГН, не установлены специальные дверные ручки.

В нарушение требований п.6.1.1 СП 59.13330.2016, вход в здание КЦСОН Кезского района не оснащен системой вызова персонала.

Согласно п. 5.1.12, 6.2.8 СП 59.13330.2016 при перепаде высот пола в здании или сооружении следует предусматривать лестницы, пандусы или подъемные устройства, доступные для МГН. На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08 - 0,1 м. Допускается применение контрастных противоскользящих полос с фотолюминесцентным покрытием, если это предусмотрено заданием на проектирование. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - от 0,03 до 0,04 м. В том случае, если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающая тактильная полоса обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша.

В нарушение указанных требований установлено, что на ступенях лестничных маршей в здании КЦСОН Кезского района, а также при входе не нанесены противоскользящие полосы контрастные с поверхностью ступени.

В нарушение пунктов 6.5.9 и 8.1.6 СП 59.13330.2016 при входе в КЦСОН Кезского района для инвалидов по зрению не установлены информационная тактильная (тактильно-звуковая) мнемосхема, отображающая информацию о помещениях в здании, а также информационная тактильная табличка с использованием рельефных знаков и символов, рельефно-точечного шрифта Брайля с указанием наименования и часов работы учреждения.

В соответствии с п. 6.5.2 СП 59.13330.2016 технические средства информирования, ориентирования и сигнализации, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания различных категорий инвалидов и МГН, и на путях их движения, должны быть унифицированы и обеспечивать визуальную, звуковую, радио- и тактильную информацию и сигнализацию, обеспечивающие указание направления движения, идентификацию мест и возможность получения услуги. Применяемые средства информации (в том числе знаки и

символы) должны быть идентичными в пределах здания или комплекса зданий и сооружений, размещаемых в одном районе, в пределах предприятия, транспортного маршрута и т.п. и соответствовать знакам, установленным действующими нормативными документами.

Вопреки требованиям п. 6.5.1 – 6.5.4 СП 59.13330.2016 в помещении КЦСОН Кезского района отсутствуют технические средства информирования, ориентирования и сигнализации, которые указывают направления движения, идентификацию мест и возможность получения услуги.

Положения ФЗ «О социальной защите» требуют от предприятий, учреждений и организаций, связанных с обслуживанием населения, обязательного осуществления мер по приспособлению действующих павильонов, внутренних территорий организаций для доступа к ним инвалидов. Объекты могут оснащаться приспособлением и оборудованием, как при начальном строительстве, так и при реконструкции, ремонте или в рамках общего благоустройства.

Выявленные нарушения законодательства в сфере социальной защиты инвалидов, в том числе детей-инвалидов, нарушают основные принципы законодательства в рассматриваемой сфере, влекут нарушение прав инвалидов на обеспечение условиями для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.

Причинами и условиями выявленных нарушений прав инвалидов является ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей специалистами КЦСОН Кезского района и отсутствия должного контроля за их работой со стороны руководства КЦСОН Кезского района.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

#### ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, незамедлительно принять исчерпывающие меры к устранению указанных нарушений и к недопущению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности, причин и условий, им способствующих.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении к установленной законом ответственности виновных должностных лиц.
3. О дате, времени и месте рассмотрения настоящего представления уведомить прокуратуру района.
4. О принятых мерах необходимо сообщить в прокуратуру района в письменной форме в месячный срок со дня получения настоящего представления.

Прокурор района

старший советник юстиции

М.Ю.Ворончихина, тел. 3-12-04



Д.А.Морозов